

# 質 疑 回 答 書

件名 高倉中学校大規模改修工事

提出先 一般財団法人神戸住環境整備公社 総務課 契約担当  
[somu\\_keiyaku@kobe-rma.or.jp](mailto:somu_keiyaku@kobe-rma.or.jp)

番号	図面 番号	仕様書 番号	質問	回答
1		改修-4	工事用仮設電気・水道は当該施設の共用部等からの利用は可能ですか。又その場合の使用料等についてご提示願います。	仮設の電気・水道については学校敷地にある既存の施設を利用することは可能です。その際、子メーターを設置するなどし、実際に使用した使用料を調査し、工事完了後に精算することとしています。
2	A-04		外部足場の組立時、北校舎と道路の間の空地は足場資材の仮置き場として使用する事は可能ですか。	学校との協議によります。
3	A-04		仮設計画図で北校舎と武道場の南側及び中校舎の西側に<学校関係者の駐車スペース>がありますが、各建物の外部足場の組立時には資材の搬出入の車両及び足場資材の仮置きスペースがそのエリアに必要になります。それぞれの外部足場の組立時には<学校関係者の駐車スペース>を別の場所へ仮移転して頂けるものと考えてよろしいですか。	学校との協議によります。
4	A-23		既設の<太陽光パネル・パワーコンディショナー>のメーカー・仕様等が不明です。メーカー名・品名・型番をご指示願います。	メーカー名：株式会社 GS ユアサ 型番：LBSF-10-S3 LBSF-10-S3C（自立付き）
5	A-23	末尾頁	<太陽光パネル撤去・復旧後>に「システム調整試験」が必要となりますが、「既設メーカーによるシステム調整試験」でないと認められませんか。もし「既設メーカーの試験」のみでしたら、見積検討の為に<メーカー連絡先 及び 担当者名等>をご指示願います。	既設メーカーによる試験を想定しています。 森電気工業株式会社 電話番号：078-882-3170

6		改修-10	<p>特記、2章、仮設工事-9 既存部分の養生の「備品・机・ロッカーなどの移動」に○印がありますが、＜移動が必要な備品類＞の内容・数量等が不詳で見積検討時には金額が確定しません。</p> <p>＜移動必要な備品類＞があった場合は、仮移動・復旧費用については別途精算工事と考えてよろしいですか。</p> <p>もし入札金額に含む場合は、「備品類」の内容・数量等及び移動先をご指示願います。</p>	<p>施工上必要がある場合は、精算工事とします。</p>
7	A-40		<p>A-40 図、武道場のシステム床仕様が明細と不整合です。図面を正としてよろしいですか？</p>	<p>図面の仕様を正としてください。</p> <p>明細の摘要欄は誤記です。</p>
8			<p>工事用仮設電気及び水道は敷地内から分岐し仮設メーターを取り付け使用してもよろしいでしょうか。</p>	<p>よろしい。</p>
9			<p>工事用仮設トイレは指定資材置場に汚水枮がない場合、汲み取り式を設置してもよろしいですか。</p>	<p>よろしい。</p>
10			<p>参考工程表にて工事開始が7月からなっていますが、夏休み前より仮囲い及び足場設置は可能でしょうか</p>	<p>現場での仮囲い及び足場設置作業は、夏休みに入ってからを想定し、計画してください。ただし、作業内容により、学校との調整のうえ夏休み前に一部現場着手できる場合があります。</p>
			以上	

注) ・Eメール送信後、受信確認のため【総務課 647-9710】へ電話してください。

- ・この質疑回答書は仕様書の追補とみなします。
- ・質疑書の提出については、入札情報システムより入札予定参照に記載の質疑提出期限を確認のうえ、期限までに提出してください。
- ・回答書は優先順位第1位となるため、質問の有無にかかわらず必ず受け取ってください。  
 なお、事後審査型制限付一般競争入札の場合は公社ホームページ/入札情報/一般競争入札発注情報 (<https://www.kobe-rma.or.jp/bid/ordering-info/>) のページ上で、指名競争入札の場合はFAXで回答します。(システムでのやりとりは行いません)
- ・全業者から質疑がなかった場合、回答書は送りません。

業 者 名