

質 疑 回 答 書

件名 押部谷中学校大規模改修工事（その2）

提出先 一般財団法人神戸住環境整備公社 総務課 契約担当
somu_keiyaku@kobe-rma.or.jp

番号	図面 番号	仕様書 番号	質問	回答
1	A-32		③-3 植栽撤去の内訳を明記下さい	植栽撤去の内訳は、サクラ2本、ビワ1本、ヒイラギ2本、低木1本、切株1ヶ所（撤去・運搬・処分共）、石2ヶ所移設になります。
2	数量表 P-58		① -1-(イ) 西館南側コンクリート土間とありますが どの部分でしょうか A-32 図では不明です。明示ください。	A-32, 33 図にある、①-2 コンクリート平板舗装部分の下の一部を想定しています。 なお、現場状況により、施工部位・方法を協議します。
3	A-09		第2美術教室の天井材の解体範囲は教室内と廊下部はAX6～AX8 までと考えます。よろしいでしょうか。	よろしい。
4	A-09		既存の梁型 G1 合板 4mm 上加貼でしょうか。設計図では既存のままとなっています。ご確認下さい。	ご質問の通り、梁型 G1 合板 4mm の上ビニルクロス貼りとします。 なお、現場詳細調査の上、施工部位・方法を協議します。
5	A-07 A-08		工事着手前の備品機器等の移動は別途と考えます。よろしいでしょうか。	よろしい。
6	A-26		樹脂ステップとはどのようなものでしょうか。参考メーカー品番ご指示ください。	参考としては、 西尾イントール(株)：「樹脂ステップ」 (株)大清香パワクション：「ステップボード」 (株)アクティオ：「養生材 泥キラー」等をご参照ください。
7	数量表 P15 特記 改修・ 31・ A-18		屋内運動場 ステップ床貼りですが数量表では フローリングボード 1等 ナラ 厚さ15 とありますが改修特記では 複合フローリングナラとあります。改修特記を正と考えてよろしいでしょうか。	フローリングボード 1等 ナラ 厚さ15 を正とします。

注）・Eメール送信後、受信確認のため【総務課 647-9710】へ電話してください。

- ・この質疑回答書は仕様書の追補とみなします。
- ・質疑書の提出については、入札情報システムより入札予定参照に記載の質疑提出期限を確認のうえ、期限までに提出してください。
- ・回答書は優先順位第１位となるため、質問の有無にかかわらず必ず受け取ってください。
なお、事後審査型制限付一般競争入札の場合は公社ホームページ／入札情報／一般競争入札発注情報（<https://www.kobe-rma.or.jp/bid/ordering-info/>）のページ上で、指名競争入札の場合はFAXで回答します。（システムでのやりとりは行いません）
- ・全業者から質疑がなかった場合、回答書は送りません。

業 者 名

--