


質 疑 回 答 書

件名 科学技術高等学校・神戸工科高等学校空調設備改修工事その3

提出先 一般財団法人神戸住環境整備公社 総務課 契約担当
somu_keiyaku@kobe-rma.or.jp

番号	図面 番号	仕様書 番号	質問	回答
1	M-14		音楽室に隠蔽型の空調室内機が7台あります。そのうちの6台の室内機に接続されているたわみ継手にはハンチングが明示されていますが、残りの1台にはたわみ継手箇所にハンチングが明示されていません。ハンチングが明示されていないたわみ継手は撤去・新設工事の対象外でしょうか。	工事対象です。
2	M-14		天井開口・撤去復旧の範囲が図示されています。しかし、寸法は明示されていません。スケールアップでの計測は数値に誤差が生じます。発注者が計測している数値をご教示願います。	図示から計測するものとする。
3	M-05		図面内の文言で『既設管との接続を示す』と記載があり、そのシンボルマークが系統図に図示されています。切断費は計上されているのでしょうか。	図示のとおり、冷媒管、ドレン管共更新空調機より1mの更新費用を計上しています。
4	M-14		図面の中ほどに凡例として『天井点検口（□450）新設を示す』との記載があれ、音楽室・音楽準備室詳細図内には天井点検口のシンボルマークが図示されています。しかし線の太さが異なる2種類のシンボルマークがあります。 シンボルマークの線が太い天井点検口が新設と考えて良いですか。 また、一部の線の細い天井点検口は天井開口・撤去復旧に被っています。なので、その天井点検口も撤去・復旧と考えた方が良いでしょうか。	お見込みのとおり。
5	M-14		上記の続き 積算対象となる、天井点検口の数量をご教示願います。	新設として4箇所計上しています。既設天井点検口は既設再利用で見込んでいます。

6			積算に採用されている単価の年月をご教示願います。	2024年4月単価を使用しています。
7			ガスヒートポンプ 空調機器の見積を徴収された年月をご教示願います。	2024年2月～4月に徴収しています。
8	2-4		既設集中リモコンの型番はわかりますか。	型番は不明です。現状の写真を参考にしてください。 

注) ・ Eメール送信後、受信確認のため【総務課 647-9710】へ電話してください。

- ・ この質疑回答書は仕様書の追補とみなします。
- ・ 質疑書の提出については、入札情報システムより入札予定参照に記載の質疑提出期限を確認のうえ、期限までに提出してください。
- ・ 回答書は優先順位第1位となるため、質問の有無にかかわらず必ず受け取ってください。
なお、事後審査型制限付一般競争入札の場合は公社ホームページ/入札情報/一般競争入札発注情報 (<https://www.kobe-rma.or.jp/bid/ordering-info/>) のページ上で、指名競争入札の場合はFAXで回答します。(システムでのやりとりは行いません)
- ・ 全業者から質疑がなかった場合、回答書は送られません。

業 者 名