

質 疑 回 答 書

件名 太田中学校大規模改修工事

提出先 一般財団法人神戸住環境整備公社 総務課 契約担当

somu_keiyaku@kobe-rma.or.jp

番号	図面 番号	仕様書 番号	質問	回答
1	A-20, 21		各教室床改修(記号F3・4)において既存フローリングの上、構造用合板 t-9 + ビニールシート貼りとなっておりますが、既存より床仕上げが上がることとなりますが、出入口に見切り、扉アンダーカット等の必要ないものと考えてよろしいですか。	A-22図 F3 の段差見切り材を参考にしてください。
2	A-22		図面F1～F4の【既存】、【改修後】と図面下部凡例記号仕様のF4以外、改修仕様に相違がありますが今改修仕様はF4のみと考えてよろしいですか。	よろしい。
3	A-02		バリアフリー改修工事でプール棟での2段手摺への取替1箇所とありますが図面指示箇所が確認できません。ご教示ください。	プール棟2段手摺の取替は不要です。
4	A-42		プール専用付属室1の男・女更衣室床改修において既存フローリングの上、構造用合板 t-9 + ビニールシート貼りとなっておりますが、端部に見切り等の必要ないものと考えてよろしいですか。	よろしい。
5	A-17		改修記号0-3 防球ネット(ナイロンネット)の仕様, メーカー及び品番ご教示願えませんか。	アサヒネット工業(株) エコラペット 330d56 本 40mm 目 同等品以上