

質 疑 回 答 書

件名 しあわせの村馬事公苑レストラン空調設備更新工事

提出先 一般財団法人神戸住環境整備公社 総務課 契約担当
somu_keiyaku@kobe-rma.or.jp

番号	図面 番号	仕様書 番号	質問	回答
1	M-04		空調機のグリーン購入法適合品とありますが 112 kWは対象外なのですが どのような判断になるのでしょうか	グリーン購入法に準じる。 当機器の冷房能力が 28kW を超えるため対象外とする。
2				
3				
4				
5				
6				