

質 疑 回 答 書

件名 黒田・常本地区機能強化対策工事

提出先 一般財団法人神戸住環境整備公社 総務課 契約担当
somu_keiyaku@kobe-rma.or.jp

番号	図面 番号	仕様書 番号	質問	回答
1	K-2-8		ボーリング図では、湧水が考えられるため、薬液注入が必要と思われます。設計変更対象と考えてよろしいでしょうか？	施工前、事前に地下水の有無を調査すること。確認されれば工法変更(鋼製ケーシング工法等)を行う。
2				
3				
4				
5				
6				