

# 質 疑 回 答 書

件名 しあわせの村テニスコート・多目的芝生広場高圧ケーブル更新工事

提出先 一般財団法人神戸住環境整備公社 総務課 契約担当  
somu\_keiyaku@kobe-rma.or.jp

番号	図面 番号	仕様書 番号	質問	回答
1			高圧ケーブルは、E-Eタイプでの積算でよろしいでしょうか。	特記仕様書記載のとおり。
2			高圧端末処理材は、差し込み型でよろしいでしょうか。	特記仕様書記載のとおり。
3	E02		高圧ケーブル更新時、今回改修電気室以外も停電すると思われませんが、停電対応は必要でしょうか？	停電時の給電対応は不要である。ただし全系統の健全性は確認すること。
4				
5				
6				