

質 疑 回 答 書

件名 須磨海浜公園駅自由通路エスカレーター設置工事

提出先 一般財団法人神戸住環境整備公社 総務課 契約担当
somu_keiyaku@kobe-rma.or.jp

番号	図面 番号	仕様書 番号	質問	回答
1			天井・壁のアルミスパンドレルですが、メーカー及び形状・仕様・カラーをご指示いただけますでしょうか。	別紙材料・工法等参考品目リストによる。既存色は、天井は白、壁はシルバー色です。
2			化粧ケイカル板ですが、メーカー及び形状・仕様・カラーをご指示いただけますでしょうか。	特にメーカー指定はありませんが、厚さ 6 mm不燃材料のもの、既存色は白色です。
3			仮設間仕切壁の施工数量をご指示いただけますでしょうか。	K01, K02 図の範囲です。
4			昼間工事、夜間工事の作業時間をご指示いただけますでしょうか。	特記仕様書 1 章一般共通事項 10 施工条件に記載の以下のとおりです。 昼間：8 時～18 時 夜間：1 時～5 時

材料・工法等の取扱いについて

1. 材料・工法等指定品目について
- 以下にあげる品目については、下記「材料・工法等指定一覧表」による会社及び商品を適用する。

また、材料・工法等一覧表に記載されている材料・工法等に優先順位はなく、監督員と協議の上、その使用を決定する。

なお、これによらない場合の適用については別途、品質・性能等を記載した資料を提出し、監督員の承諾をうけたものに限る。

材料・工法等指定一覧表

章	品 目 名	会 社 名	商 品 名	備 考

材料・工法等参考品目リスト

○参考品目リストの取扱いについて

本表に記載されている材料・工法等に優先順位はなく、参考品目であり、記載以外の同等品、若しくは同等品以上であれば、監督員と協議の上、使用することができる。

章	品 目 名	会 社 名	商 品 名	備 考
7	フッ素コートA	日本ペイント（株） 関西ペイント（株）	ファインフッソ アレスリフレF	
6	アルミパントレールA	三協アルミ（株） 理研軽金属工業（株） アサヒ金属（株）	t=1.0 MT-100 t=1.0 RA-25・2 t=1.0 AS104	
	アルミパントレールC	三協アルミ（株） 理研軽金属工業（株） アサヒ金属（株）	t=1.0 MF-100F t=1.0 RA-100MF t=1.0 AS100	
	床 磁器質タイル	（株）LIXIL （株）ダイナワン クリヤマジャパン（株）	IPF-333/ROC 300×300 DN-300/BSM CONN3	
10	二段手摺ブラケット	ナカ工業（株） （株）シンドウ	JRNS70・JRNS90 S7J・S9J	
8	ALCパネル	旭化成建材（株） クリオン（株） ケイミューシボレックス（株）	ヘーベル平パネル W600 t100 クリオンパネル W600 t100 シボレックス外壁用パネル W600 t100	